



CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEI TRE BIVACCHI GESTITI DAL C.A.I. SEZIONE "FIAMME GIALLE".

Data del documento: 05.12.2022

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 09/11/2022

Buonasera,
volevo gentilmente chiedere per la partecipazione al bando è possibile se iscritto all'Albo dei Geometri Laureati, oppure bisogna obbligatoriamente essere iscritti all'Albo degli Architetti o Ingegneri.

Come indicato nell'art. 3.2 del bando di concorso è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o Architetti - Sezione A.

I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi anche di consulenti e collaboratori non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Domanda n. 2 del 14/11/2022

Buongiorno, vi volevo chiedere un'informazione, se il concorso lo potrebbero effettuare due studenti di architettura o soltanto per chi è iscritto all'albo.

Come indicato nell'art. 3.2 del bando di concorso è richiesta l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o Architetti - Sezione A.

Domanda n. 3 del 15/11/2022

Buongiorno,
poiché sono iscritto alla Gestione Separata INPS lavorando prevalentemente come dipendente ed avendo aperto da poco la P. IVA per cui non ho ad oggi incarichi che mi richiedono di avere un'assicurazione professionale. Risulta possibile partecipare al concorso allegando una dichiarazione di impegno che in caso di affidamento dei lavori provvederò a sottoscrivere una polizza adeguata all'importo minimo richiesto dal bando.

All'iscrizione il concorrente deve possedere una copertura assicurativa, anche non adeguatamente dimensionata, contro i rischi professionali e la stessa deve permanere per tutta la durata della procedura concorsuale.

Come indicato nell'articolo 3.3, nel caso in cui la polizza di cui il concorrente è in possesso non sia adeguatamente dimensionata, il requisito potrà essere soddisfatto mediante una dichiarazione di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una nuova polizza adeguatamente dimensionata, da attivarsi in caso di affidamento degli ulteriori livelli progettuali.

Domanda n. 4 del 15/11/2022

Salve, aprendo i file DXF relativi alle curve di livello risultano vuoti.

Il file contiene le curve di livello in 2D, per la visualizzazione si deve zoomare in quanto il livello è georeferenziato con coordinate UTM WGS84 relative alle aree di interesse del singolo bivacco.

Domanda n. 5 del 18/11/2022

Vorrei chiedere se la cubatura da rispettare pari a 28,5 m3 comprende anche spazi coperti come tettoie, e se la cubatura da tenere in considerazione è compresa dello spessore delle pareti e dei solai oppure no.

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 6 del 18/11/2022

art. 4.4 Volumetria di progetto.

"Limitare la volumetria di progetto a 28,5mc" è vincolante? Oppure è solo consigliato?

Il volume come dev'essere calcolato?

Riguardo sempre al volume si fa presente che ci sono due dati leggermente contrastanti: all'atr. 4.4. il volume esistente viene dichiarato in 19mc, mentre all'art. 1 si parla di un volume complessivo di 21mc. Si chiede a quale volume bisogna attenersi.

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

All'Art. 1, dove si indica un volume di 21 mc, si fa riferimento ad un modello standard di modello Apollonio. Il volume allo stato di fatto dei bivacchi esistenti è pari a 19 mc che aumentato del 50% acconsente un volume massimo di progetto pari a 28,5 mc.

Domanda n. 7 del 18/11/2022

art. 4.11 serramenti. "valutare l'eventuale utilizzo di vetro anti effrazioni, magari in copertura"; si chiede se il vetro in copertura è stato inserito come ipotesi di progetto oppure se è un elemento funzionale.

L'utilizzo di vetro in copertura non è vincolante.

Domanda n. 8 del 18/11/2022

art. 6 Oneri e quadro economico.

a) Nel caso in cui il committente decidesse di realizzare un unico bivacco anziché i tre previsti, la parcella andrà rivista?

b) Si ritiene che le spese di progettazione, definitiva, esecutiva e D.L. sarebbe opportuno dividerla per ogni bivacco in quanto le CEC e CPC sono diverse per ogni sito individuato, inoltre ammettiamo che nella stessa giornata, per ridurre i costi di volo vengono installati i 3 bivacchi non è pensabile organizzare una D.L. contemporaneamente per i 3 siti, vista anche la difficoltà nel raggiungerli. Si chiede quindi di dividere le prestazioni previste per ogni sito.

c) Si fa presente che le prezziario provinciale vi sono da applicare i sovrapprezzi per condizioni particolari come i lavori in quota, previsti del 50% oltre la quota 2.001 sml. E' vero che il bivacco sarà realizzato quasi tutto in valle, ma le fondazioni e scarifica, l'assemblaggio e le finiture saranno realizzate in quota. Sono valutazioni che sono state verificate in fase di costo dell'opera?

- a) L'eventuale revisione e/o rideterminazione della parcella in funzione alle diverse modalità gestionali nella realizzazione delle opere sarà rivista solo a conclusione delle fasi di concorso.
- b) La CPC è unica in quanto i progetti saranno approvati in modo univoco dalla Commissione di coordinamento, deputata al rilascio delle autorizzazioni provinciali per le strutture alpinistiche. La realizzazione in contemporanea dei 3 bivacchi non è una soluzione prevista, e difficilmente fattibile. Verranno realizzati uno alla volta in base alle valutazioni che si faranno a definizione del progetto preliminare.
- c) La valutazione di applicazione di sovrapprezzi è una facoltà che spetta al progettista motivando la stessa per compensare tipologie e criticità che condizionano l'esecuzione a regola d'arte dell'opera in corso di progettazione, tenendo presente che in alcuni casi la straordinarietà è già prevista dalla stessa natura dell'opera da realizzare.
-

Domanda n. 9 del 19/11/2022

Buonasera. Nel DGUE viene solitamente richiesto il CIG o il numero avviso nella GU (GU UE S). Il bando non riporta nulla in relazione a ciò, cosa inserire dunque nel DGUE?

La prima parte del DGUE con la richiesta del CIG può non essere compilata, in quando non previsto.

Domanda n. 10 del 21/11/2022

Richiesta riferimenti estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento, per la corretta compilazione della domanda.

Il bando non è stato pubblicato in GUUE e GU.

Come riportato all'interno delle Informazioni Generali il bando è pubblicato "Nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 50/2016 s.m.i, dal DPR 207/2010, dall'art. 34 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e dell'art. 28 della L.P. 26/1993"

Domanda n. 11 del 24/11/2022

Il DIP richiede di limitare la volumetria ad un massimo di 28,5 mc (art 4.4) a fronte di una dotazione di un minimo di 9 posti letto ed un massimo di 12 (art 4.5). Il Decreto del Presidente della provincia 20 Ottobre 2008 n. 47-154 Leg prescrive un volume d'aria minimo di 3,5 o 4 mc per ogni posto letto (allegato, tabella A), il che significa che è possibile realizzare soltanto 7 posti letto e nulla più.

I requisiti igienico-sanitari riportati nell'allegato tabella A del decreto richiamato si riferiscono ai rifugi alpini. Per quanto concerne i bivacchi (art. 6 dello stesso decreto) non sono previste tali requisiti.

Domanda n. 12 del 24/11/2022

Si richiede chiarimento in merito al calcolo del volume di progetto. Nel DIP sono segnati due dati diversi rispetto al volume esistente: all'art. 1 è indicata in 21 mc, al punto 4.4 in 19 mc.

Il volume va calcolato all'estradosso della costruzione o come volume al netto delle pareti?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

All'Art. 1, dove si indica un volume di 21 mc, si fa riferimento ad un modello standard di modello Apollonio. Il volume allo stato di fatto dei bivacchi esistenti è pari a 19 mc che aumentato del 50% acconsente un volume massimo di progetto pari a 28,5 mc.

Domanda n. 13 del 24/11/2022

La volumetria di 28,5 mc (Volume massimo) è intesa al netto delle pareti perimetrali? un eventuale spazio coperto esterno è escluso dalla volumetria?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 14 del 24/11/2022

la cubatura massima prevista si intende al netto dell'involucro edilizio?

La volumetria di progetto di 28,5 mc è vincolante, come valore massimo. Il volume va calcolato al lordo di tutti gli elementi.

Il volume di progetto indicato corrisponde al volume edilizio (Ve) di cui all'articolo 3, comma 6, lettera o) del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (regolamento edilizio urbanistico provinciale):

"Volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio."

Eventuali tettoie sono escluse dal computo del volume.

Domanda n. 15 del 25/11/2022

Vorremmo gentilmente chiedere una precisazione riguardo l' articolo 4.1 secondo punto:

"si dovrà riconoscere la tipologia di bivacco che contraddistingue l'Ente promotore dell'iniziativa, ossia le "Fiamme Gialle"

Intendete eventualmente un riferimento grafico o cromatico? O iconografico (ad es. relativamente alla "fiamma")

La tipologia è da intendersi riferita ai bivacchi attualmente in essere?

Perché a seguito di una ricerca non sembra esserci una "storia" tipologica o architettonica relativamente a strutture delle Fiamme Gialle.

Con l'art. 4.1 si richiede al concorrente di elaborare un progetto che, nel suo linguaggio specifico, potrà denotare i tre bivacchi realizzati dalla Sezione CAI Fiamme Gialle. Questo potrà avvenire, nel rispetto dello spirito generale dell'iniziativa e del D.I.P., secondo le scelte progettuali specifiche del concorrente ovvero che la "personalizzazione" e "la libertà di ricerca formale" dovrebbero comunque essere strettamente connesse alle scelte architettoniche, tecnologiche e formali evitando elementi aggiunti e decorazioni che possano provocare problemi di resistenza alle condizioni climatiche, durata e manutenibilità dei manufatti.

Domanda n. 16 del 25/11/2022

Nel D.I.P., all'art. 2 si esprime l'obiettivo di non snaturare l'attuale tipologia costruttiva: per tipologia costruttiva si intende specificatamente il bivacco modello Berti o, più in generale, la tipologia del bivacco inteso come rifugio di emergenza e occasionale? Qual è il grado di libertà nella ricerca formale, figurativa e spaziale di progetto?

Con l'art. 2 si richiede al concorrente di non snaturare la funzionalità del bivacco inteso come rifugio di emergenza e occasionale.

Il grado di libertà nella ricerca formale, figurativa e spaziale di progetto, nel rispetto del D.I.P., è a discrezione del concorrente.

Domanda n. 17 del 25/11/2022

Secondo l'art. 86 della L.P. 2008, novellato art. 23 della L.P. 28 dicembre 2020, n.15 definita come "premiabilità edilizia per la diffusione dell'edilizia sostenibile", sono ammesse premiabilità da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riconosciute anche per prestazioni energetiche dell'involucro esistente.

Al punto 2 dell'allegato, "criteri di scomputo dagli indici edilizi", per il miglioramento delle prestazioni energetiche sono garantiti lo scomputo delle murature perimetrali per un massimo di 20cm; per i solai fino a un massimo 20cm per il rispetto dell'altezza minima fissata de regolamento edilizio; per la copertura fino ad un massimo di 25cm.

Si chiede quindi se tale L.P. può essere presa in considerazione per il calcolo del volume richiesto.

No, non può essere presa in considerazione.

Domanda n. 18 del 25/11/2022

Buongiorno, non viene specificata nel bando l'altezza minima interna che dev'essere considerata. Grazie

Non è previsto un vincolo sull'altezza minima interna.

Sarà cura del concorrente individuare un'altezza minima interna coerente con le scelte progettuali operate e con la vivibilità del bivacco in rapporto alla caratteristiche progettuali e al numero di posti letto individuati

Domanda n. 19 del 25/11/2022

Buongiorno,

se al concorso si partecipa in forma di raggruppamento temporaneo, tutti i partecipanti devono compilare singolarmente il DGUE, come definito a pag.4 del documento? Anche se, ad eccezione del capogruppo, i singoli non hanno i requisiti previsti dal bando?

Si, nel caso di concorrente che partecipa in forma di raggruppamento temporaneo, ogni componente dovrà presentare il proprio DGUE.

Domanda n. 20 del 26/11/2022

La sagoma del bivacco deve essere compresa ne sedime di appoggio di 6 metri x 6 metri? Non può fuoriuscire da esso?

Il piano di sedime (def: superficie piana del terreno su cui appoggiano le fondazioni di un edificio o di un manufatto) deve essere compresa nei 6 x 6 metri circa.

Domanda n. 21 del 28/11/2022

Salve, è possibile incorporare al raggruppamento una nuova persona dopo aver consegnato la prima fase? Si tratta di un collaboratore in prima fase che non ha ancora completato l'iscrizione all'albo. L'iscrizione all'albo può essere in fase di conseguimento?

Si conferma che i partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e i dati all'interno della domanda di partecipazione.

Si ricorda che tra il primo e il secondo grado di concorso non potrà essere modificata la composizione del gruppo concorrente. In caso di vincita, come previsto all'art. 25 per il raggruppamento si dovrà provvedere alla costituzione formale prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.

Domanda n. 22 del 28/11/2022

Art. 3.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E. Per quanto riguarda i requisiti economici, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura almeno corrispondente all'importo dei servizi che esegue. questo vuol dire che ogni partecipante al raggruppamento deve avere una polizza assicurativa?

Si. Nel complesso i raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E. devono possedere cumulativamente una polizza professionale che deve coprire un importo non inferiore ad euro 260.000,00.

Domanda n. 23 del 29/11/2022

Il DGUE va firmato con firma digitale da tutti i membri del raggruppamento? Chi non ha firma digitale può firmare e scansionare?

I documenti amministrativi (domanda di partecipazione, DGUE, autorizzazione ente pubblico, nel caso di dipendenti di enti pubblici) dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente e caricati sulla piattaforma. In caso di mancanza di firma digitale potranno essere firmati con firma autografa e allegando il documento di identità del sottoscrittore.

Domanda n. 24 del 29/11/2022

I requisiti dei facenti parte un raggruppamento devono essere soddisfatti alla data di pubblicazione del bando cioè il 7 novembre 2022? Non è possibile alcuna deroga? E' possibile cambiare il termine e posticiparlo alla data ultima di consegna della prima fase (19 gennaio 2023)?

Ai sensi dell'art. 3.1 i requisiti previsti nel bando devono essere posseduti sin dal momento della partecipazione al concorso (consegna delle proposte progettuali relative al primo grado, ovvero entro il 19/01/2023) e devono permanere per tutta la durata del concorso stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell'incarico per le successive fasi della progettazione.

Domanda n. 25 del 29/11/2022

Sugli elaborati deve/può essere riportato il titolo del concorso (concorso di progettazione per la ricostruzione dei tre bivacchi gestiti dal C.A.I. sezione "fiamme gialle"). Dove si trova il codice che bisogna riportare sugli elaborati? Sul sito vedo solo il codice alfanumerico (codice registrazione) che non può essere riportato sugli elaborati (Art. 10 del bando di concorso)

Si veda news pubblicata in data 01/12/2022.

Si precisa che quanto indicato nel penultimo paragrafo dell'art. 10 "Si richiede di riportare sugli elaborati tecnici e su tutta la documentazione caricata sulla piattaforma esclusivamente il codice che verrà assegnato al partecipante dalla piattaforma al momento dell'iscrizione." è da ritenersi nullo.

Si ribadisce invece quanto scritto nel terzo paragrafo dell'art. 10 "Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della registrazione NON deve essere riportato sugli elaborati, pena l'esclusione."

Domanda n. 26 del 03/12/2022

Si chiede se la platea di fondazione e un eventuale podio in calcestruzzo per rialzare il bivacco dal piano vadano compresi nel calcolo del volume complessivo.

La platea di fondazione non costituisce volume. La realizzazione di podio in calcestruzzo per il rialzo del bivacco costituisce volume.
